



- Legenda:**
- Conductia apa calda tur
 - Conductia apa calda retur
 - 22/600/700-radiator
Q=1499 W
 - Radiator PP/550/1440-NFlorida
Q=939 W
 - ⌵ Robinet reglaj retur
 - ⌵ Robinet reglaj tur cu cap termostatic
 - ▶ Distribuitor/colector Q=15531W
 - ▾ Caseta contorzare
 - ▭ Grila aerisire
 - ⌵ Ventilator evacuare uscatore;60mc/h

Nota:
 Distributia la radiatoare se va realiza prin sapa.tevile fiind acoperite cu un strat de 3cm de sapa!
 Grilele de aerisire se vor monta la 1m de pardoseala in locurile indicate in plan,acoperirea acestora de catre beneficiar este interzis!

ZIMA CONSTRUCT		ZIMA CONSTRUCT		ZIMA CONSTRUCT	
PROIECTAT		ing. Bogdan IRIMIA		SCARA 1:50	
DESENAT		ing. Bogdan IRIMIA		DATA 07.2010	
SEF PROIECT		ing. Alexandru BARBALAT		INSTALATIILE TERMICE PLAN PARTER	
Sediu: Strada Alunului, Nr. 7 Oras Bragadiru, jud. Ilfov		Beneficiar: ROSU IOAN SORIN		NR. PROIECT 1891/2010	
Faza DE		Obiect: LOCUINTA P+2E+3E DUPLEX		FAZA DE	
IT 01		Adresa: Strada Alunului, Nr. 7 Oras Bragadiru, jud. Ilfov		PLANSĂ	