



- Legenda:**
- Conductia apa calda tur
 - Conductia apa calda retur
 - ▭ 22/600/700-radiator
Q=1499 W
 - ▭ Radiator PR/550/1440-
NFlorida Q=939 W
 - ⊥ Robinet reglaj retur
 - ⊥ Robinet reglaj tur cu cap
termostatic
 - ▭ Distribuitor/colector
Q=15531 W
 - ▭ Caseta contorizare
 - ▭ Grila aerisire
 - ⊥ Ventilator evacuare
uscatorie:60mc/h

Nota:
Distributia la radiatoare se va realiza prin sapa, tevile
fiind acoperite cu un strat de 3cm de sapa.
Grilele de aerisire se vor monta la 1m de pardoseala.
Indicate in plan, acoperirea acestora de catre beneficiar este interzisai

ZIMA CONSTRUCT		ZIMA CONSTRUCT		ZIMA CONSTRUCT	
PROIECTAT		Ing. Bogdan IRIMIA		Beneficiar: ROSU IOAN SORIN	
DESENAT		Ing. Bogdan IRIMIA		Obiect: LOCUINTA P+2E+3E DUPLEX	
SEF PROIECT		Ing. Alexandru BARBALAT		Adresa: Strada Alunului, Nr. 7 Oras Bragadiru, jud. Ilfov	
				SCARA 1:50	
				INSTALATII TERMICE PLAN ETAJ 1,2	
				DATA 07.2010	
				NR. PROIECT 1891/2010	
				FAZA DE	
				PLANSĂ	
				IT 02	