



- Legenda:**
- Conductia apa calda tur
  - Conductia apa calda retur
  - 22/600/700-radiator Q=1499 W
  - 22/600/1200-radiator NFlorida Q=939 W
  - Radiator PP/550/1440-NFlorida Q=939 W
  - Robinet reglaj retur
  - Robinet reglaj tur cu cap termostatic
  - Distribuitor/colector Q=15531W
  - Caseta contorizare
  - Grila aerisire
  - Ventilator evacuare uscatore:60mc/h

strutura la radiatoare se va realiza prin sapa,teviile  
 nd acoperite cu un strat de 3cm de sapa!  
 tiile de aerisire se vor monta la 1m de pardoseala in locurile  
 dicatate in plan,acoperirea acestora de catre beneficiar este interzis!

<b>ZIMA</b> CONSTRUCT		<b>ZIMA</b> CONSTRUCT		Beneficiar: ROSU IOAN SORIN		NR. PROIECT 1891/2010	
proiectare, consultanta, asistenta tehnica, executie, antreprenorial instalatii		Ing. Bogdan IRIMIA		Strada Alunului, Nr. 7		FAZA DE	
Scrie: Doculati ar fi sa, Cerinta, Plan, Baza, Tefi: 021.332.10.99		Ing. Bogdan IRIMIA		Oras Bragadintu, jud. Ilfov		PLANSA	
PROIECTAT		Ing. Bogdan IRIMIA		SCARA 1:50		DE	
DESENAT		Ing. Bogdan IRIMIA		DATA 07.2010		/T 03	
SEF PROIECT		Ing. Alexandru BARBALAT					